

Ieteikumi - ugunsgrēka risku samazināšanas pasākumi

1. 10 m platu joslu ap objektu regulāri nopļauj un neļauj veidoties sausās zāles atliekām;
2. Uzturēt kārtībā laukumos – regulāri slaucīt, nepieļaut atkritumu izplatīšanos pa visu iekārtu;
3. Plānot atkritumu ievēšanu un izvešanu iekārtā tā, lai samazinātu materiālu daudzumu uz vietas līdz minimumam;
4. Jābūt dūmu un karstuma detektoriem;
5. Atvērtās ārējās atkritumu kaudzes no ēkām būtu jāatdala vismaz ar 8 metru atstarpi;
6. Visiem frontālajiem iekrāvējiem jābūt aprīkoti ar gumijas sloksnēm, lai novērstu dzirksteļu rašanos kraujot vai pārvietojot atkritumus;
7. Visi degošie atkritumi tiek uzglabāti ne ilgāk kā 6 mēnešus (ieteicams ne ilgāk kā 3 mēnešus), ja nepieciešama ilgāka uzglabāšana, tai jābūt pamatotai;
8. Nodrošināt, ka atkritumiem, kuri saņemti pirmie, pirmajiem tiek veikta apstrāde vai pārstrāde;
9. Ja pastāv atkritumu pašai degšanas iespēja, veikt reprezentatīvus temperatūras rādījumus no ķīpu krāvuma vai kaudzes centra;
10. *Starp dažādu veidu viegli uzliesmojošiem atkritumiem veidot 8 m atstarpes vai tādas atstarpes, starp kurām var pārvietoties tehnika ugunsgrēka gadījumā, lai nodalītu degošo materiālu no nodegošā;
11. *Noteikt maksimāli pieļaujamo ķīpu krāvuma augstumu tā, ka degšanas gadījumā tām gāzoties netiek ietekmēti citu veidu atkritumi (piemēram, ja attālums starp dažādiem atkritumu veidiem ir 6 metri, tad ķīpu krāvuma augstumu neveidot lielāku par 4 m);
12. *Nodrošināt piebrauktuves dzēšanas transportam
13. *Uzglabāšanas vietas ar saķīpotiem vai kaudzē sabērtiem atkritumiem atdalīt ar ugunsdrošības sienām (ugunsdrošības sienas projektē tā, lai izturētu uguni (gan izstarojošo karstumu, gan liesmu)

* Par šo punktu iekļaušanu atļaujā konsultēties ar VUGD

Sagatavojot atļaujas, iepriekšminētie punkti tiek ņemti vērā, izvirzot papildus prasības viegli uzliesmojošu atkritumu uzglabāšanai